

廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

令和7年
1月

大気関係

1 施設の所有者	JFEミネラル株式会社クロム&リサイクル事業部		
2 施設所在地	富山県射水市庄西町二丁目9番38号		
3 施設の名称	連続焼却式ロータリーキルン炉		
4 設置許可年	平成17年10月30日	第18-003号	
5 焼却した廃棄物の種類 及び数量	ばいじん	129 t/月	
	汚泥	314 t/月	
6 運転状況	燃焼室ガス温度	1,038 °C	
	2次燃焼室ガス温度	938 °C	
	集塵機入口ガス温度	222 °C	
	排煙排ガスのCO濃度	2 ppm	
	稼働状況 稼働時間	740 時間/月	
	特記事項	メンテナンス 1/20、21	
7 清掃記録	冷却施設	焼却炉運転中に連続的に自動排出	
	排ガス処理施設	焼却炉運転中に連続的に自動搬出	
	ばいじん(集塵ダスト)量	167 t/月	
8 排ガス測定 排ガス採取位置 排突測定孔	測定の有無	無	
	測定年月日	2025/1/15	
	測定機関名	株式会社安全性研究センター高岡	
	測定受領年月日	2025/2/7	
	硫黄酸化物濃度	17	ppm K値 0.29
	※窒素酸化物濃度	21	ppm
	※ばいじん濃度	<0.001	g/m ³ N
	※塩化水素	<1	mg/m ³ N
	ダイオキシン類	—	ng-TEQ/m ³ N
9 変更許可	変更許可の有無	申請予定無し	

※測定値は12%O₂換算