廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

令和7年 9月

大気関係

ノくスリスリハ				
1. 施設の保有者	JFEミネラル株式会社クロム&リサイクル事業部			
2. 施設所在地	富山県射水市庄西町二丁目9番38号			
3. 施設の名称	連続焼却式ロータリーキルン炉			
4. 設置許可年	平成17年10月30日		第18-00	3号
5. 焼却した廃棄物の種類	ばいじん		55 t/月	
及び数量	汚泥		210	t/月
6. 運転状況	燃焼室ガス温度		1,005 °C	
	2次燃焼室ガス温度 集塵機入口ガス温度 排煙排ガスのCO濃度		883 °C	
			227 °C	
			0 ppm	
			593 時間/月	
	 特記事項		メンテナンス	
	付配事項 		9/18 ,9/27~30	
7. 清掃記録	排ガス処理施設 ばいじん(集塵ダスト)量		焼却炉運転中に連続的に自動排出	
			焼却炉運転中に連続的に自動搬出	
			99	t/月
8. 排ガス測定	測定の有無	₫		
排ガス採取位置 :排突測定孔	測定年月日	2025/9/25		
	測定機関名	株式会社安全性研究センター高岡		
	測定受領年月日	2025/10/17		
	硫黄酸化物濃度	12		ppm K値 0.17
	※窒素酸化物濃度	18 <0.001		ppm
	※ばいじん濃度			g/m ³ N
	※塩化水素	•	7	mg/m ³ N
	ダイオキシン類	0.0047 ng-		ng-TEQ/m3N
9. 変更許可	変更許可の有無	申請予定無し		

※測定値は12%O₂換算