廃棄物焼却施設（中間処理）維持管理記録

令和8年
9月

大気関係

1. 施設の保有者	JFEミネラル株式会社クロム&リサイクル事業部		
2. 施設所在地	富山県射水市庄西町二丁目9番38号		
3. 施設の名称	連続焼却式ロータリーキルン炉		
4. 設置許可年	平成17年10月30日	第18－003号	
5. 焼却した廃棄物の種類及び数量	ばいじん	68 t/月	
	汚泥	164 t/月	
6. 運転状況	燃焼室ガス温度	1,014 ℃	
	2次燃焼室ガス温度	863 ℃	
	集塵機入口ガス温度	227 ℃	
	排煙排ガスのCO濃度	0 ppm	
	稼働状況 ： 稼働時間	419 時間/月	
	特記事項	メンテナンス 9/1～6, 22～30	
7. 清掃記録	冷却施設	焼却炉運転中に連続的に自動排出	
	排ガス処理施設	焼却炉運転中に連続的に自動搬出	
	ばいじん(集塵ダスト)量	65 t/月	
8. 排ガス測定 排ガス採取位置 ：排突測定孔	測定の有無	有	
	測定年月日	2026/9/10	
	測定機関名	株式会社安全性研究センター高岡	
	測定受領年月日	2026/10/7	
	硫黄酸化物濃度	17	ppm K値 0.31
	※窒素酸化物濃度	12	ppm
	※ばいじん濃度	0.003	g/m^{3}N
	※塩化水素	<1	mg/m^{3}N
	ダイオキシン類	－	ng-TEQ/m3N
9. 変更許可	変更許可の有無	申請予定無し	

※測定値は12%O_2換算